



**CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN, DE 1 PLAZA
DEL PUESTO DE TRABAJO DE JEFE/A DE SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS AL
SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS**

(Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 27 de abril de 2026, publicada en el Boletín
Oficial de Navarra nº 93 del 14 de mayo de 2026)

Tiempo: 1 hora y 15 minutos

Respuestas correctas: 1 punto

Respuestas erróneas: 0,333

Puntuación total: 60 puntos



1	En relación con el acceso a la cultura y la situación de las personas condenadas a penas de prisión, ¿cuál es la afirmación correcta conforme a la Constitución Española?
a)	El artículo 25.2 reconoce a la persona condenada a pena de prisión el acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad, mientras que el artículo 44.1 encomienda a los poderes públicos promover y tutelar el acceso a la cultura.
b)	El acceso a la cultura de las personas condenadas a prisión se recoge únicamente en el artículo 46
c)	El artículo 25.2 excluye el acceso a la cultura mientras dure el cumplimiento de la pena.
2	Según el artículo 5 de la Ley Orgánica 13/1982, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
a)	Los españoles residentes en el extranjero que hayan tenido en Navarra su última vecindad administrativa tendrán idénticos derechos políticos que los residentes en Navarra.
b)	Basta haber tenido en Navarra la última vecindad civil para obtener, por ese solo hecho, idénticos derechos políticos que los residentes en Navarra.
c)	El precepto reconoce idénticos derechos civiles, en lugar de políticos, a quienes hayan tenido en Navarra su última vecindad administrativa.
3	En el régimen de organización municipal del título X de la Ley 7/1985, señale la afirmación correcta:
a)	El secretario general del Pleno lo será también de las comisiones a las que se refiere el artículo 122.
b)	La máxima representación del municipio corresponde al Pleno, y no al alcalde.
c)	Corresponde al alcalde la determinación de los recursos propios de carácter tributario.
4	Según el Decreto de Organización Municipal del Ayuntamiento de Pamplona, ¿qué actuación NO pertenece al catálogo de funciones culturales del Área de Cultura, Fiestas y Deporte?
a)	La promoción de enseñanzas artísticas y la gestión de la Escuela de Arte Catalina de Oscáriz.
b)	Promover el incremento del patrimonio artístico del Ayuntamiento.
c)	Fomentar la promoción profesional de jóvenes artistas mediante la convocatoria de certámenes específicos.
5	¿Cuál de las siguientes conductas constituye falta muy grave según el Decreto Foral Legislativo 251/1993?
a)	El incumplimiento del deber de secreto profesional.
b)	La manifiesta, reiterada y no justificada falta de rendimiento.
c)	El incumplimiento de las órdenes recibidas por escrito de los superiores jerárquicos en las materias propias del servicio.

6	Según el artículo 4 de la Ley Foral 5/2018, indique qué afirmación es verdadera:	
	a)	Nunca es información pública la generada por sujetos que prestan servicios públicos, aunque se haya obtenido en el ejercicio de una actividad pública.
	b)	La publicidad activa es una mera recomendación de difusión permanente, veraz y objetiva de información pública relevante.
	c)	Espacio digital es el lugar de visualización de la información en soporte web, móvil o cualquier otro existente o futuro en el ámbito digital, dándose preferencia al de uso mayoritario.
7	Respecto a la permanencia de la información pública regulada por la Ley Foral 5/2018, indique qué afirmación es falsa:	
	a)	La información que describe situaciones de hecho debe mantenerse publicada durante un plazo fijo de diez años desde su origen, con independencia de que subsistan o no.
	b)	La información sobre normas debe permanecer publicada, al menos, mientras estas mantengan su vigencia.
	c)	La información sobre contratos, convenios y subvenciones debe permanecer publicada mientras persistan sus obligaciones y, al menos, diez años después de que estas cesen.
8	Respecto de los datos personales de las personas fallecidas, señale la afirmación correcta conforme a la Ley Orgánica 3/2018:	
	a)	La ley prohíbe que una persona impida expresamente a otra acceder a sus datos personales después de su fallecimiento.
	b)	Solo las personas vinculadas por razones familiares pueden solicitar acceso, rectificación o supresión de los datos del fallecido.
	c)	Las personas o instituciones designadas expresamente por el fallecido podrán solicitar, con arreglo a las instrucciones recibidas, el acceso a sus datos y, en su caso, su rectificación o supresión.
9	¿Qué negocios jurídicos están excluidos del ámbito de aplicación de la Ley Foral 2/2018?	
	a)	Los contratos celebrados por fundaciones y asociaciones vinculadas a organizaciones empresariales cuando concurren los requisitos de sujeción establecidos en la ley foral.
	b)	Los contratos relativos a servicios de arbitraje y conciliación.
	c)	Los contratos de juntas de compensación y entidades análogas cuando ejecuten sistemas generales.
10	¿Cuál de los siguientes requisitos NO exige el artículo 8 de la Ley Foral 2/2018 para considerar a una entidad ente instrumental?	
	a)	Ausencia de autonomía decisoria respecto de la entidad que realiza el encargo, en los términos del control análogo previsto en el precepto.
	b)	Inexistencia de participación directa de capital privado.
	c)	Que el 100 % de sus actividades se desarrolle en los cometidos confiados por el poder adjudicador que la controla o por otras personas jurídicas controladas por este.

11	Conforme al artículo 15 de la Ley Foral 2/2018, señale la afirmación falsa:	
	a)	Las empresas de Estados ajenos a la Unión Europea o al Espacio Económico Europeo acreditarán su capacidad de obrar conforme a la legislación de su Estado de origen y su solvencia en la misma forma que las restantes licitadoras.
	b)	Para empresas de terceros Estados y contratos no cubiertos por un acuerdo internacional con la Unión Europea que garantice acceso igual y recíproco, el órgano de contratación decidirá caso por caso su admisión o inadmisión.
	c)	Estas empresas deben acreditar su capacidad de obrar conforme a la legislación de la Unión Europea, en lugar de conforme a la legislación de su Estado de origen.
12	¿En cuál de estos tipos contractuales la transmisión del riesgo operacional NO constituye el elemento definitorio propio de una concesión?	
	a)	Concesión de obras.
	b)	Contrato de obras.
	c)	Concesión de servicios.
13	En defecto de normas administrativas específicas, la preparación y adjudicación de los contratos privados de la Administración sujetos a la Ley Foral 2/2018 se rigen:	
	a)	Únicamente por el derecho privado.
	b)	Por el derecho privado en la adjudicación y por la ley foral exclusivamente en los efectos y la extinción.
	c)	Por la Ley Foral 2/2018 y sus disposiciones de desarrollo; sus efectos y extinción se rigen por el derecho privado.
14	¿Qué organismo o empresa depende directamente del área de Cultura, Fiestas y Deporte?	
	a)	Fundación Municipal Teatro Gayarre
	b)	Pamplona Ciudad Habitable - Iruña Biziberritzen S.A
	c)	Comercios Minoristas de Pamplona, S.A. (Comiruña)
15	¿En qué Civivox se alberga la Colección Ciga?	
	a)	Civivox Condestable
	b)	Civivox Ensanche
	c)	Civivox Pompelo



16	¿En qué ubicación se desarrolla el programa Atardecer Pamplona en el marco del Festival de las Murallas?
a)	Ciudadela
b)	Plaza de la Virgen de la O
c)	Caballo Blanco

17	¿En qué ubicación se desarrollaron en el año 2025 los campeonatos de Herri Kirolak durante los Sanfermines?
a)	Plaza de la Libertad
b)	Plaza de los Fueros
c)	Parque de la Taconera

18	Se ensayan dos soluciones de alumbrado de emergencia para una vía de evacuación. A alcanza el 50 % del nivel exigido a los 4 segundos y el 100 % a los 65 segundos; B alcanza el 50 % a los 6 segundos y el 100 % a los 55 segundos. Se evalúan exclusivamente los tiempos del DB-SUA 4. ¿Qué dictamen procede?
a)	Solo A cumple: la anticipación del primer hito compensa los cinco segundos de retraso del segundo.
b)	Solo B cumple: alcanzar el nivel completo antes de 60 segundos absorbe el incumplimiento del hito intermedio.
c)	Ninguna cumple: A incumple el hito del nivel completo y B el del 50 %; ambos hitos deben cumplirse.

19	En las condiciones de comprobación del DB-HS 4 se obtienen estas presiones: grifo común, 120 kPa; fluxor, 140 kPa; otro punto de consumo, 510 kPa. No se discuten caudales ni otras exigencias. ¿Qué incidencias deben corregirse?
a)	La presión insuficiente del fluxor y la excesiva del tercer punto; el grifo común satisface su mínimo.
b)	La presión insuficiente del grifo y la excesiva del tercer punto; el fluxor satisface su mínimo.
c)	Solo la presión del fluxor; el máximo de 500 kPa se verifica en la acometida, no individualmente en los puntos de consumo.

20	En un edificio cultural nuevo existen colectores interiores separados de pluviales y residuales y, frente a la parcela, dos redes públicas independientes de esos mismos tipos. El proyecto une los colectores interiores en una arqueta final sifónica y conecta la salida común a la red pública de residuales. El proyectista considera suficiente la separación hasta la arqueta. ¿Qué revisión exige el DB-HS 5?
a)	Mantener la unión final y conectar su salida a la red de pluviales: la separación interior ya satisface la exigencia de sistema separativo.
b)	Suprimir la unión entre ambas redes y conectar cada una independientemente a su red exterior correspondiente: el cierre hidráulico no subsana la mezcla.
c)	Mantener la arqueta común e instalar dos salidas, una hacia cada red exterior: la duplicidad de acometidas subsana la mezcla previa.



21	Dos proyectos sujetos al DB-HE 4, sin excepciones ni reducciones adicionales, tienen demandas de ACS de 4.999 y 5.000 litros/día, respectivamente. Ambos justifican una contribución renovable del 65 % de la demanda energética anual. ¿Qué resultado procede exclusivamente respecto de la contribución mínima?
a)	Ambos cumplen: el porcentaje reducido del 60 % comprende las demandas que no superan 5.000 litros/día.
b)	Ninguno cumple: la contribución mínima del 70 % se aplica también al proyecto de 4.999 litros/día.
c)	Cumple el de 4.999 litros/día y no el de 5.000: la reducción al 60 % exige una demanda estrictamente inferior a ese umbral.

22	En una zona sujeta al DB-HE 3 son exigibles tanto el control por ocupación real como la regulación por luz natural. El cálculo acredita el cumplimiento de los límites energéticos aplicables. Se comparan tres propuestas, ninguna de las cuales introduce una solución alternativa justificada. ¿Cuál resuelve las exigencias de control indicadas sin confundirlas con el cumplimiento del cálculo energético?
a)	Incorporar control por ocupación real y regulación por luz natural, conservando la programación horaria como función adicional y no sustitutiva.
b)	Incorporar control por ocupación real y un ajuste fijo de potencia equivalente al ahorro anual estimado por luz natural, sustituyendo así la regulación de esta última.
c)	Incorporar regulación por luz natural y programación del horario de apertura, sustituyendo con esta última el control por ocupación real al haberse acreditado el cumplimiento energético.

23	Un recinto, obligado a disponer de varias salidas, tiene tres puertas de distintas anchuras y con distribuciones de ocupantes condicionadas por su posición. La memoria comprueba únicamente el bloqueo de la puerta más estrecha, alegando que así permanece disponible más anchura total. Sin escaleras protegidas ni otras excepciones, ¿cómo debe revisarse el dimensionado conforme al DB-SI 3?
a)	Sustituir el cálculo por el bloqueo de la puerta más ancha, cuya anchura determina por sí sola y en todo caso la hipótesis más desfavorable, sin revisar la distribución de ocupantes.
b)	Comprobar la inutilización de una salida bajo la hipótesis más desfavorable para la distribución de ocupantes; no basta seleccionar la puerta bloqueada por el criterio de conservar más anchura disponible.
c)	Mantener todas las puertas disponibles y redistribuir los ocupantes proporcionalmente a sus anchuras, reservando el bloqueo para recintos que solo tienen dos salidas.

24	Se comparan dos recintos de Pública Concurrencia: A tiene 50 ocupantes y B, 51. Cada uno tiene una puerta abatible prevista para evacuar a todos sus ocupantes. No concurren otras circunstancias que obliguen a abrir en el sentido de evacuación. Atendiendo exclusivamente al umbral referido a ocupantes del recinto del DB-SI 3, ¿qué conclusión es correcta?
a)	Ambas puertas deben abrir en el sentido de evacuación: el umbral incluye exactamente 50 personas.
b)	La puerta de B debe abrir en el sentido de evacuación; el dato de 50 ocupantes de A no impone, por ese umbral y por sí solo, la misma exigencia.
c)	Ninguna debe necesariamente abrir en ese sentido: para Pública Concurrencia el umbral de recinto se sustituye por el de más de 100 personas.



25	Un ascensor de un auditorio municipal de tres plantas ha superado su inspección periódica y mantiene al día las revisiones de conservación. La ficha de control propone la siguiente inspección a los seis años por razón del número de plantas y sostiene que, en caso de discrepancia, las revisiones de conservación permiten ampliar el plazo. Conforme a la ITC AEM 1 aprobada por el Real Decreto 355/2024, ¿qué corrección procede?
a)	Programar la inspección periódica cada dos años por el uso de pública concurrencia; las revisiones de conservación no sustituyen esa inspección ni amplían su plazo.
b)	Programarla cada cuatro años: el uso de pública concurrencia excluye los seis años, pero el plazo de dos queda reservado a aparatos que superen cuatro plantas.
c)	Mantener los seis años mientras se acredite la conservación, aplicando dos años únicamente si se interrumpe el contrato de mantenimiento.

26	Un establecimiento de Pública Concurrencia de exactamente 500 m² dispone de detección, BIE y extintores. No existe otra regulación específica de inspecciones. Su titular considera aplicable la exención por superficie y, subsidiariamente, la de instalaciones constituidas únicamente por equipos exceptuados, ya que todos los extintores están mantenidos. ¿Qué dictamen procede conforme al artículo 22 del RIPCI?
a)	Procede la exención por superficie, porque la referencia a 500 m ² comprende los establecimientos cuya superficie no supera ese valor.
b)	No procede la exención por superficie, pero sí la de equipos exceptuados, aplicable al conjunto cuando los extintores tienen su mantenimiento al día.
c)	No procede ninguna de esas dos exenciones: la primera exige superficie inferior a 500 m ² y la presencia de detección y BIE impide la segunda; se aplica la inspección al menos decenal.

27	Dos establecimientos de Pública Concurrencia, A y B, tienen 400 m² y disponen de detección y BIE. A carece de zonas o locales de riesgo especial alto; B contiene uno. No concurren otras circunstancias que excluyan la exención por uso y superficie, ni otra regulación específica de inspecciones. ¿Qué distribución del régimen del artículo 22 del RIPCI es correcta?
a)	A y B quedan exentos de inspección por organismo de control; en B el riesgo alto afecta solo al mantenimiento, no a la exención por superficie.
b)	A puede acogerse a la exención indicada; B no, aunque tenga la misma superficie y mantenga sus sistemas mediante empresa habilitada.
c)	Ninguno puede acogerse a esa exención, porque la presencia de detección y BIE excluye también, por sí sola, la exención por uso y superficie.



28	Un aparcamiento público en superficie y suelo urbano tiene un área total superior a 1.000 m². El informe propone no exigir cobertura fotovoltaica porque no alcanza simultáneamente 1.500 m² y 50 kW contratados; añade que, si se instalase, los soportes consumirían edificabilidad, aunque no computasen como ocupación. Sin excepción o modificación municipal motivada aplicable, ¿qué revisión procede conforme al artículo 42 de la Ley Foral 4/2022?
a)	Rechazar ambos criterios: no procede trasladar al supuesto público esos requisitos acumulados; deben cubrirse los espacios destinados a plazas y los soportes y elementos auxiliares no computan en los parámetros urbanísticos indicados por la ley, incluida la edificabilidad.
b)	Rechazar solo el primer criterio: la cobertura es exigible, pero la exclusión urbanística se limita a ocupación y distancia a linderos, no a edificabilidad ni altura.
c)	Rechazar solo el segundo criterio: los soportes no computan en edificabilidad, pero la obligación de cobertura requiere alcanzar conjuntamente los 1.500 m² y los 50 kW también en aparcamientos públicos.

29	El contrato de prevención de legionelosis atribuye a una empresa externa todas las tareas de control y establece que esta «asume en exclusiva la responsabilidad sanitaria frente a la Administración». Durante una comprobación se acredita la ejecución incorrecta de una tarea contratada. Sin prejuzgar responsabilidades sancionadoras concretas, ¿qué distribución normativa resulta del Real Decreto 487/2022?
a)	La cláusula libera al titular respecto de las tareas contratadas; su obligación de garantizar la seguridad sanitaria se limita a las tareas expresamente reservadas en el contrato.
b)	El titular conserva su obligación sanitaria y, precisamente por ello, la empresa externa solo responde del resultado global del contrato, no de la correcta realización de cada tarea asumida.
c)	La empresa externa responde de la correcta ejecución de las tareas contratadas y el titular conserva su obligación de garantizar que la instalación no represente un riesgo; la cláusula no elimina esta última.

30	En la transición de un PPCL a un PSL constan: I. aprobación y firma del PSL; II. diseño y planificación completos; III. un resultado analítico negativo, que el propio informe declara insuficiente para validar la eficacia del nuevo plan. El acta propone cesar el PPCL con efectos desde la firma y completar después la validación. ¿Qué decisión se ajusta al Real Decreto 487/2022?
a)	Aceptar el cese desde la firma, al estar completos diseño y planificación; la validación es una comprobación posterior que no condiciona la sustitución.
b)	Mantener el PPCL: ni la firma ni ese resultado aislado subsanan la ausencia de validación del PSL mediante datos o resultados que demuestren su eficacia.
c)	Aceptar el cese desde el resultado negativo, no desde la firma, porque cualquier resultado negativo valida por sí mismo el PSL aunque el informe técnico concluya lo contrario.



31	Un suministro municipal tiene asociadas dos instalaciones renovables de producción, de 60 y 50 kW. Se solicita compensación simplificada porque ninguna supera individualmente 100 kW y se ofrece limitar el vertido conjunto a 100 kW. Se cumplen las demás condiciones del mecanismo. A efectos del requisito de potencia del Real Decreto 244/2019, ¿qué valoración procede?
a)	La solicitud no satisface ese requisito: la potencia total de producción asociada supera 100 kW; ni el fraccionamiento entre instalaciones ni el límite propuesto de vertido alteran ese dato.
b)	La solicitud satisface el requisito sin necesidad de limitar el vertido: el umbral se verifica individualmente para cada instalación asociada, no para su conjunto.
c)	La solicitud satisface el requisito únicamente si se instala el limitador: el umbral se refiere a la potencia máxima vertida, no a la potencia total de producción asociada.

32	Se comparan dos diseños alternativos para un mismo edificio cultural. A dispone de dos generadores de calor de 35 kW cada uno; B, de uno de 35 kW y otro de 36 kW. Todos son necesarios para cubrir el servicio. No hay instalación solar térmica ni exención documental. Atendiendo exclusivamente a la potencia, ¿qué documentación corresponde conforme al artículo 15 del RITE?
a)	Proyecto en ambos: la suma de potencias obliga a proyecto desde 70 kW, incluido ese valor.
b)	Memoria técnica en A y proyecto en B: se suman los generadores del mismo edificio y el proyecto se exige al superar, no al igualar, 70 kW.
c)	Memoria técnica en ambos: ninguno de los generadores supera por separado 70 kW, por lo que la suma no modifica la documentación.

33	Una instalación de calefacción de 80 kW, sin generación de frío ni instalación solar, dispone del proyecto exigible. El titular propone sustituir el contrato de mantenimiento por intervenciones puntuales de una empresa habilitada y afirma que nombrar voluntariamente un director de mantenimiento subsanaría esa ausencia. ¿Qué respuesta distingue correctamente los requisitos del RITE?
a)	El proyecto y el nombramiento de un director sustituyen el contrato, porque este solo resulta exigible cuando no existe dirección técnica del mantenimiento.
b)	A esa potencia son obligatorios tanto el contrato como el director de mantenimiento: los dos requisitos nacen al superarse 70 kW, igual que el proyecto.
c)	Debe existir contrato con empresa mantenedora habilitada; ni el proyecto ni el nombramiento voluntario lo sustituyen, y los 80 kW no imponen por sí solos el director de mantenimiento.

34	Conforme al artículo 21.1 de la Ley Foral 2/1989 de Espectáculos públicos y actividades recreativas, las infracciones muy graves prescriben:
a)	Al año.
b)	A los dos años.
c)	A los tres años.



35	Conforme al artículo 22.7 de la Ley Foral 2/1989 de Espectáculos públicos y actividades recreativas, es infracción muy grave:						
	<table><tr><td>a)</td><td>La admisión de público por encima del aforo sin afectar a las condiciones de seguridad.</td></tr><tr><td>b)</td><td>La admisión de público por encima del aforo de forma que se vean disminuidas las condiciones de seguridad.</td></tr><tr><td>c)</td><td>Portar armas u otros objetos prohibidos.</td></tr></table>	a)	La admisión de público por encima del aforo sin afectar a las condiciones de seguridad.	b)	La admisión de público por encima del aforo de forma que se vean disminuidas las condiciones de seguridad.	c)	Portar armas u otros objetos prohibidos.
a)	La admisión de público por encima del aforo sin afectar a las condiciones de seguridad.						
b)	La admisión de público por encima del aforo de forma que se vean disminuidas las condiciones de seguridad.						
c)	Portar armas u otros objetos prohibidos.						
36	Conforme al artículo 26.1 de la Ley Foral 2/1989, ¿qué sanción figura entre las previstas para infracciones muy graves?						
	<table><tr><td>a)</td><td>Clausura del local por un periodo máximo de dos años.</td></tr><tr><td>b)</td><td>Clausura del local por un periodo máximo de tres años.</td></tr><tr><td>c)</td><td>Suspensión de la actividad o prohibición de participar en ella por un periodo máximo de dos años, como límite propio de las muy graves.</td></tr></table>	a)	Clausura del local por un periodo máximo de dos años.	b)	Clausura del local por un periodo máximo de tres años.	c)	Suspensión de la actividad o prohibición de participar en ella por un periodo máximo de dos años, como límite propio de las muy graves.
a)	Clausura del local por un periodo máximo de dos años.						
b)	Clausura del local por un periodo máximo de tres años.						
c)	Suspensión de la actividad o prohibición de participar en ella por un periodo máximo de dos años, como límite propio de las muy graves.						
37	¿Qué información describe de forma más completa la utilidad del rider o ficha técnica para planificar la implantación de un espectáculo?						
	<table><tr><td>a)</td><td>Exclusivamente el consumo eléctrico y las tomas de agua, sin necesidad de revisar las necesidades escénicas.</td></tr><tr><td>b)</td><td>Necesidades de sonido, iluminación e imagen, dimensiones y características del escenario y estructuras auxiliares, y necesidades auxiliares que deban integrarse en la planificación técnica.</td></tr><tr><td>c)</td><td>Exclusivamente la identidad de las empresas que se contratarán, aunque todavía no se hayan definido prestaciones ni necesidades.</td></tr></table>	a)	Exclusivamente el consumo eléctrico y las tomas de agua, sin necesidad de revisar las necesidades escénicas.	b)	Necesidades de sonido, iluminación e imagen, dimensiones y características del escenario y estructuras auxiliares, y necesidades auxiliares que deban integrarse en la planificación técnica.	c)	Exclusivamente la identidad de las empresas que se contratarán, aunque todavía no se hayan definido prestaciones ni necesidades.
a)	Exclusivamente el consumo eléctrico y las tomas de agua, sin necesidad de revisar las necesidades escénicas.						
b)	Necesidades de sonido, iluminación e imagen, dimensiones y características del escenario y estructuras auxiliares, y necesidades auxiliares que deban integrarse en la planificación técnica.						
c)	Exclusivamente la identidad de las empresas que se contratarán, aunque todavía no se hayan definido prestaciones ni necesidades.						
38	Para adaptar un rider a un evento en vía pública, ¿qué enfoque es técnicamente más completo?						
	<table><tr><td>a)</td><td>Analizar conjuntamente el espacio escénico, horario, público previsto, disponibilidad de suministro eléctrico y condiciones meteorológicas relevantes, coordinando y documentando los ajustes técnicos.</td></tr><tr><td>b)</td><td>Atender solo a la capacidad eléctrica, manteniendo invariable todo lo demás aunque el emplazamiento no lo permita.</td></tr><tr><td>c)</td><td>Atender exclusivamente a la previsión meteorológica, sin contrastar escenario, horarios ni suministro.</td></tr></table>	a)	Analizar conjuntamente el espacio escénico, horario, público previsto, disponibilidad de suministro eléctrico y condiciones meteorológicas relevantes, coordinando y documentando los ajustes técnicos.	b)	Atender solo a la capacidad eléctrica, manteniendo invariable todo lo demás aunque el emplazamiento no lo permita.	c)	Atender exclusivamente a la previsión meteorológica, sin contrastar escenario, horarios ni suministro.
a)	Analizar conjuntamente el espacio escénico, horario, público previsto, disponibilidad de suministro eléctrico y condiciones meteorológicas relevantes, coordinando y documentando los ajustes técnicos.						
b)	Atender solo a la capacidad eléctrica, manteniendo invariable todo lo demás aunque el emplazamiento no lo permita.						
c)	Atender exclusivamente a la previsión meteorológica, sin contrastar escenario, horarios ni suministro.						
39	Qué petición de presupuesto permite comparar con mayor rigor el alcance de los servicios técnicos para un evento?						
	<table><tr><td>a)</td><td>Facilitar únicamente el contacto del artista y dejar que cada proveedor defina por su cuenta las prestaciones y horarios.</td></tr><tr><td>b)</td><td>Trasladar una ficha técnica definida con emplazamiento, asistentes previstos, fecha, necesidades de premontaje y ensayos, escaleta y plan de trabajo.</td></tr><tr><td>c)</td><td>Remitir un modelo genérico de espectáculo sin precisar emplazamiento, horarios ni necesidades concretas.</td></tr></table>	a)	Facilitar únicamente el contacto del artista y dejar que cada proveedor defina por su cuenta las prestaciones y horarios.	b)	Trasladar una ficha técnica definida con emplazamiento, asistentes previstos, fecha, necesidades de premontaje y ensayos, escaleta y plan de trabajo.	c)	Remitir un modelo genérico de espectáculo sin precisar emplazamiento, horarios ni necesidades concretas.
a)	Facilitar únicamente el contacto del artista y dejar que cada proveedor defina por su cuenta las prestaciones y horarios.						
b)	Trasladar una ficha técnica definida con emplazamiento, asistentes previstos, fecha, necesidades de premontaje y ensayos, escaleta y plan de trabajo.						
c)	Remitir un modelo genérico de espectáculo sin precisar emplazamiento, horarios ni necesidades concretas.						



40	Antes de comparar económicamente presupuestos para una misma prestación técnica, ¿qué actuación evita comparar alcances no homogéneos?
a)	Comprobar qué elementos y servicios solicitados incluye cada oferta, identificar exclusiones y costes auxiliares y verificar el cumplimiento técnico conforme a las condiciones de contratación.
b)	Elegir primero la oferta de menor importe y considerar incluidas todas las prestaciones no mencionadas.
c)	Valorar únicamente la coincidencia de marca comercial, descartando automáticamente cualquier equivalencia permitida en las condiciones de contratación.

41	¿Qué planificación del montaje de un evento en vía pública integra de forma más completa las necesidades operativas?
a)	Prever cargas y descargas, accesos autorizados, coordinación de empresas, responsable de producción y, cuando proceda, iluminación, señalización y espacios de evacuación, así como compatibilidad con otras actividades.
b)	Limitarse a evitar coincidencias de agenda, dando por resueltos los accesos y la evacuación.
c)	Considerar que cualquier vehículo puede acceder sin autorización por el solo hecho de participar en un montaje municipal.

42	¿Qué criterio debe guiar la comprobación documental y normativa del montaje?
a)	Comprobar exclusivamente los equipos de sonido y omitir estructuras y electricidad si pertenecen al mismo proveedor.
b)	Comprobar únicamente decorados y cerramientos, porque la documentación laboral no afecta al montaje.
c)	Identificar, según los riesgos y las normas aplicables, la documentación de estructuras, instalación eléctrica, elevación y <i>rigging</i> , prevención y personal interviniente, seguro exigible y restantes equipos afectados, sin limitar el control a una sola familia de elementos.

43	¿Qué criterio proporciona una valoración técnica más completa del resultado de un evento?
a)	Comprobar la adecuación de los medios contratados, incidencias y costes adicionales por falta de previsión, y el cumplimiento de horarios y objetivos.
b)	Considerar suficiente que los equipos sean poco visibles para el público, con independencia del servicio prestado.
c)	Considerar que el resultado es satisfactorio por haberse utilizado exclusivamente sistemas digitales en red.

44	En un informe de cierre centrado en verificar la ejecución de los servicios técnicos contratados, ¿qué contenido es esencial?
a)	Únicamente una encuesta de satisfacción del público, sin comprobar prestaciones ejecutadas.
b)	Contrastar la oferta adjudicada con los medios y personal efectivamente aportados, la documentación exigida y el cumplimiento de las obligaciones preventivas y técnicas aplicables.
c)	Únicamente una relación de sanciones, aunque no se describan las prestaciones ni los incumplimientos que las motivan.



45	En una inspección se distinguen las infraestructuras escénicas fijas de los equipos temporales que pueden incorporarse a una producción. ¿Qué conjunto describe mejor las primeras?	
	a)	Cámara negra, varas manuales o motorizadas e infraestructuras fijas de alimentación y distribución de señales con sus puntos de conexión.
	b)	Exclusivamente el backline específico alquilado por cada artista para una actuación.
	c)	Exclusivamente las pantallas LED móviles de una gira, retiradas al terminar cada espectáculo.
46	En una reforma se sustituyen proyectores de tungsteno alimentados mediante dimmers por equipos LED que requieren alimentación permanente y control de datos. ¿Qué criterio de adaptación es correcto?	
	a)	Revisar la distribución de circuitos directos, protecciones y red de control conforme a las características de los nuevos equipos, sin presumir que la anterior regulación de potencia sirve para todos ellos.
	b)	Mantener obligatoriamente todos los nuevos equipos conectados a salidas reguladas por dimmer, cualquiera que sea su especificación.
	c)	Suprimir protecciones eléctricas porque el menor consumo de los LED elimina los riesgos de la instalación.
47	Una actividad situada en un área de espectáculos transmite ruido a un área exterior de predominio residencial. El informe incorpora una fila 63/63/53 dB y otra 55/55/45 dB para día/tarde/noche y propone seleccionar la primera por el uso de la parcela emisora. Se pide identificar exclusivamente la fila de la tabla B1 del anexo III del Real Decreto 1367/2007 aplicable al área receptora, sin pronunciarse sobre el cumplimiento global de la actividad ni aplicar regímenes excepcionales. ¿Cuál es el criterio correcto?	
	a)	63/63/53 dB: la zonificación del emisor determina los límites de la actividad en cualquier receptor exterior.
	b)	55/55/45 dB: debe atenderse al predominio residencial del área receptora, sin trasladarle la clasificación del área emisora.
	c)	63/63/45 dB: se utiliza el uso del emisor para día y tarde y el residencial del receptor únicamente durante la noche.
48	En una misma fase de ruido se han determinado correctamente, conforme al anexo IV del Real Decreto 1367/2007, $K_t = 6$ dB, $K_f = 6$ dB y $K_i = 3$ dB. El nivel al que deben añadirse esas correcciones es 44 dB. No existen otras operaciones pendientes de corrección. ¿Qué nivel resulta de aplicar exclusivamente ese ajuste conjunto?	
	a)	50 dB: al coincidir los tres componentes debe tomarse únicamente la corrección individual mayor.
	b)	59 dB: las tres correcciones se acumulan íntegramente porque cada una respeta su límite individual.
	c)	53 dB: la suma de las correcciones debe limitarse a 9 dB antes de añadirla al nivel de partida.



49	En una comida popular municipal sujeta al Decreto Foral 36/2024 se acredita que no es posible implantar ninguno de los sistemas de vajilla reutilizable del artículo 6.f). Se estudian tres lotes de suministro; los materiales biodegradables o compostables propuestos cumplen la norma exigida. ¿Cuál permite aplicar la excepción sin extenderla indebidamente?
a)	Platos y cubiertos biodegradables o compostables y vasos reutilizables: la excepción no comprende estos últimos.
b)	Platos, cubiertos y vasos biodegradables o compostables: acreditada la imposibilidad, la excepción alcanza a todos los elementos de la vajilla.
c)	Platos y cubiertos reutilizables y vasos compostables de un solo uso: la obligación de reutilización se concentra en los elementos en contacto con alimentos sólidos.

50	Un centro tiene autorización y plan de autoprotección para una actividad del anexo I del Real Decreto 393/2007. Un organizador distinto pretende celebrar allí una actividad temporal, también incluida en el anexo, pero diferente de la autorizada. Propone utilizar el plan del centro porque no aumenta el aforo y entregar al final un informe de incidencias. ¿Qué actuación satisface la exigencia específica previa?
a)	Una declaración del organizador adhiriéndose al plan existente, suficiente por no aumentar el aforo aunque la actividad sea distinta.
b)	La elaboración e implantación por el organizador de un plan de autoprotección complementario para la actividad temporal; la coincidencia de aforo no sustituye esa obligación.
c)	La sustitución del plan del centro por el informe de incidencias de la actividad temporal, al ser incompatibles dos instrumentos de autoprotección sobre el mismo espacio.

51	Durante una negociación, dos compañeros mantienen posiciones incompatibles sobre el reparto de tareas. Ambos consideran injusta la propuesta del otro y aumenta la tensión. ¿Qué actuación favorecería más un acuerdo eficaz?
a)	Proponer un reparto por partes iguales, porque una distribución simétrica garantiza atender los intereses de ambos.
b)	Explorar las necesidades detrás de cada posición, reformularlas sin juicios y buscar opciones basadas en criterios compartidos.
c)	Exigir que cada uno ceda antes de analizar sus necesidades, para asegurar reciprocidad.

52	En una mediación, una parte visiblemente alterada acepta una propuesta y dice: «Me da igual, solo quiero terminar». ¿Cuál es la intervención más adecuada?
a)	Hacer una pausa para reducir la activación emocional y comprobar después que la aceptación sea libre e informada, concretando obligaciones y seguimiento.
b)	Formalizar el acuerdo porque la aceptación expresa siempre basta y dejar su viabilidad para otra sesión.
c)	Recomendar que rechace la propuesta porque cualquier aceptación bajo estrés carece necesariamente de validez.

53	En una mediación, una persona presenta argumentos elaborados y la otra apenas interviene. La primera propone un acuerdo aparentemente beneficioso y pide firmarlo cuanto antes. ¿Qué actuación favorece el entendimiento sin comprometer la imparcialidad?
a)	Dar igual tiempo de intervención y firmar si nadie se opone expresamente, sin comprobar comprensión.
b)	Formular para la parte menos participativa una contrapropuesta más favorable, compensando sus habilidades negociadoras.
c)	Facilitar que ambas expresen sus intereses y comprobar que entienden las consecuencias y alternativas, sin decidir por ellas ni exigir concesiones equivalentes.
54	Tras una negociación tensa, dos responsables acuerdan «mejorar la comunicación y actuar con mayor flexibilidad». Ambos se sienten aliviados. ¿Cuál es la valoración más rigurosa?
a)	El alivio es positivo, pero conviene concretar conductas observables, responsabilidades y revisión del cumplimiento.
b)	La formulación abierta basta; concretar compromisos reduciría necesariamente la eficacia.
c)	No puede concretarse ningún compromiso hasta eliminar toda diferencia de interpretación sobre las causas del conflicto.
55	Según el protocolo contra el acoso moral en el trabajo y conductas hostiles del Ayuntamiento de Pamplona, ¿a qué personal se aplica?
a)	Exclusivamente al personal funcionario del Ayuntamiento.
b)	A todo el personal que presta servicios para el Ayuntamiento y sus organismos autónomos, cualquiera que sea la naturaleza de su relación laboral.
c)	Al personal del Ayuntamiento, pero no al de sus organismos autónomos.
56	Una persona recibe críticas constructivas y mantiene un conflicto puntual con su superior, que ejerce su autoridad respetuosamente. Según el protocolo, ¿constituyen esas circunstancias, por sí solas, acoso psicológico?
a)	Sí, porque cualquier conflicto con un superior constituye acoso.
b)	Sí, siempre que la persona afectada manifieste sentirse molesta por las críticas.
c)	No; el protocolo distingue el acoso de los conflictos puntuales, las críticas constructivas y el ejercicio respetuoso de la autoridad.
57	Una empresa contrata un servicio de prevención ajeno. Según la Ley 31/1995, ¿qué efecto produce sobre su deber de protección?
a)	Exime al empresario si el servicio está acreditado
b)	Complementa sus actuaciones, pero no lo exime de su deber de protección.
c)	Mantiene su deber únicamente respecto de los riesgos no incluidos en el contrato.



58	Una empresa de 60 trabajadores debe constituir un Comité de Seguridad y Salud. ¿Cuál es su composición?	
	a)	Los delegados de prevención y el empresario y/o sus representantes, en igual número.
	b)	Todos los representantes de los trabajadores y un solo representante empresarial.
	c)	Exclusivamente delegados de prevención y técnicos del servicio de prevención.

59	Casco, gafas y orejeras presentan conformidad reglamentaria individual, pero las patillas de las gafas impiden el sellado de las orejeras. La evaluación exige protección simultánea frente a los tres riesgos. Se propone aceptar el conjunto por sumar las prestaciones declaradas o utilizar alternativamente gafas y orejeras. ¿Qué criterio se ajusta al Real Decreto 773/1997?	
	a)	Aceptar el conjunto si cada prestación declarada por separado supera el mínimo requerido: el margen individual compensa reglamentariamente cualquier pérdida de ajuste de la combinación.
	b)	Autorizar el uso alternativo de gafas y orejeras manteniendo el casco, siempre que cada riesgo disponga de protección durante una parte de la exposición.
	c)	Seleccionar una combinación compatible que mantenga la eficacia simultánea y el ajuste al usuario, con la formación o entrenamiento procedente; la conformidad individual no demuestra la eficacia conjunta.

60	¿Qué Civivox dispone de una piscina cubierta?	
	a)	Civivox Iturrama
	b)	Civivox Pompelo
	c)	Aquavox San Jorge



PREGUNTAS DE RESERVA

R-1	Una compañía de danza acepta reducir la anchura de su implantación para actuar en una plaza. La versión anterior del rider sigue en manos de los proveedores y la nueva disposición altera las posiciones de iluminación y los recorridos de entrada de intérpretes. El horario y la potencia disponible no cambian. Antes de cerrar la implantación, ¿qué decisión resuelve de forma técnicamente más rigurosa las dependencias descritas?
a)	Dar por cerrada la adaptación con la aceptación artística de la anchura y mantener los planos anteriores, pues no se modifican ni el horario ni la potencia disponible.
b)	Actualizar únicamente el plano de escenario; trasladar a iluminación y regiduría los ajustes durante el montaje permite conservar el rider anterior como documento común de referencia
c)	Consolidar una versión coordinada de rider y planos que recoja las posiciones y recorridos afectados, contrastarla con los responsables implicados y comunicarla a los proveedores antes del montaje.

R-2	Para un concierto se comparan dos presupuestos técnicamente compatibles con el rider. A tiene menor importe, pero excluye personal durante el ensayo y medios de descarga; B incluye ambos. La petición exige ensayo y descarga, aunque no fija marcas exclusivas. Se pide una comparación técnica y económica previa, sin decidir la adjudicación ni alterar las condiciones del procedimiento. ¿Qué actuación es adecuada?
a)	Comparar los importes tal como se presentan y tratar los medios omitidos de A como contingencias de ejecución: la compatibilidad de equipos acredita que ambos presupuestos tienen el mismo alcance.
b)	Descartar B si propone marcas distintas de las del rider, aunque las equivalencias estén admitidas, y considerar que A incluye por defecto el personal y los medios no presupuestados.
c)	Identificar y valorar las exclusiones y su incidencia en el alcance solicitado, comprobar las equivalencias permitidas y documentar una comparación homogénea, sin presumir incluidos los servicios omitidos ni introducir criterios de adjudicación nuevos.

R-3	En una plaza, el desmontaje de un espectáculo coincide con la entrada de público a otra actividad. El itinerario de descarga previsto atraviesa el acceso de asistentes. Las empresas disponen de su documentación individual y cada una afirma cumplir su horario contractual. ¿Qué medida aborda específicamente el conflicto operativo antes de autorizar esa secuencia de trabajo?
a)	Validar la secuencia por estar documentadas ambas empresas y encomendar a cada una que ajuste sobre la marcha su circulación dentro del horario asignado.
b)	Reordenar de forma coordinada los horarios o los itinerarios y zonas de trabajo, preservando accesos y evacuación, y comunicar la secuencia revisada bajo una responsabilidad de coordinación identificada.
c)	Mantener la secuencia y designar un coordinador encargado de registrar incidencias, sin modificar la interferencia prevista entre descarga y acceso de público.



R-4	Un festival termina a la hora prevista, obtiene buenas encuestas y no supera el presupuesto total. Sin embargo, el parte técnico recoge sustituciones de equipos, refuerzos de personal no previstos y servicios solicitados que no llegaron a ejecutarse. No consta todavía si esos cambios estaban autorizados ni si las sustituciones eran equivalentes. ¿Qué conclusión debe sostener el informe de cierre técnico?
a)	Los indicadores globales favorables no acreditan por sí solos la conformidad de las prestaciones: deben contrastarse oferta y ejecución, documentar cambios e incidencias y analizar su justificación y efecto técnico y económico antes de concluir.
b)	La ausencia de desviación del presupuesto total permite declarar conforme la ejecución, compensando globalmente los servicios omitidos con los refuerzos de personal sin comprobar su autorización ni equivalencia.
c)	Toda sustitución demuestra por sí sola un incumplimiento técnico definitivo, aunque pudiera estar autorizada y mantener las prestaciones; no es necesario contrastar su alcance antes de cerrar el informe.

R-5	Un espacio escénico de Civivox conserva circuitos regulados mediante dimmers y dispone de una red de control que llega al escenario. Una producción propone conectar nuevos proyectores LED cuyo fabricante exige alimentación permanente no regulada. El plano acredita puntos de control disponibles, pero no identifica circuitos directos suficientes. ¿Qué comprobación decide la viabilidad de la adaptación descrita?
a)	Comprobar solo la disponibilidad de direcciones en la red de control: si existen, las salidas de <i>dimmer</i> pueden considerarse equivalentes a circuitos directos para cualquier proyector LED.
b)	Verificar separadamente la alimentación permanente compatible, sus circuitos y protecciones, y la distribución de control; disponer de puntos de datos no acredita que esté resuelta la alimentación exigida por los equipos.
c)	Comprobar solo que la potencia total de los LED es inferior a la de los proyectores anteriores: esa reducción acredita por sí misma la compatibilidad de alimentación y control con la infraestructura existente.